

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
РЕЧЕВОЙ
НАСТЕННЫЙ

SWP-106

ПАСПОРТ

ПАСН.425541.018-02 ПС

Редакция 1



СДЕЛАНО В РОССИИ



1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SWP-106 (далее – оповещатель) предназначен для:
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
 - трансляции служебных сообщений;
 - музыкальной трансляции.
- 1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельству №513732 (Sonar).
- 1.3 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 40 °С без конденсации влаги.

2 Основные технические данные

2.1	Номинальная мощность	6 / 3 Вт
2.2	Чувствительность (1 Вт, 1 м)	92 дБ ± 3 дБ
2.3	Звуковое давление (1 м)	102 дБ ± 3 дБ
2.4	Номинальное входное напряжение	100 В
2.5	Диапазон воспроизводимых частот	150 – 15000 Гц
2.6	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254	IP30
2.7	Размеры (Ширина x Высота x Глубина)	184 x 252 x 125 мм
2.8	Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателя	2,5 мм ²
2.9	Масса, не более	1,2 кг
2.10	Средний срок службы	10 лет

3 Комплектность

- 3.1 Комплектность оповещателя приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SWP-106	1	
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации	1	Комплектуется в групповую тару на 12 изделий
Винт 4 x 35	1	ГОСТ 11650-80
Дюбель 6 x 35	1	

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
- 4.4 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае попытки самостоятельного ремонта оповещателя.
- 4.5 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания, необходимо обратиться в техподдержку Sonar.

5 Свидетельство о приемке и упаковывании

- 5.1 Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SWP-106

заводской номер № _____
изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425541.007 ТУ, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер

6 Сведения о сертификации

- 6.1 Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01053 действителен по 20.02.2023. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.
- 6.2 Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА10.В.00689/18 действительна по 14.10.2023 включительно. Принята на основании протоколов испытаний № 522-10/12-ЭСТ, 523-10/12-ЭСТ от 09.10.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005».
- 6.3 Система менеджмента качества ООО «КБ Пожарной Автоматики» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO).

Телефон технической поддержки: 8-800-775-00-73

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе "ПОДДЕРЖКА"

<http://sonarpro.ru/support>.

Примечание - Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.