

Устройство ручного пуска

УРП-7

Паспорт

УРП 7.00.000 ПС

Настоящий паспорт (ПС) на устройство ручного пуска УРП-7 (далее по тексту Устройство или УРП) разработан в соответствии с ТУ УРП 7.00.000.

ПС содержит технические характеристики, гарантируемые предприятием-изготовителем.

## 1. Назначение изделия

Устройство ручного пуска УРП-7 предназначено для задействования пусковых механизмов пожаротушащих установок с электровоспламенителями типа ЭВФ-СП1, МБ-2Н, ЭВП-10, пиропатронами 7-ПП-683.

## 2. Основные технические данные

- 2.1 Габаритно-стыковочные размеры УРП-7 соответствуют чертежу УРП7.00.000.
- 2.2 Максимальная сила электрического тока в импульсе на нагрузке  $4,0^{0,1}$  Ом не менее 2,0 А.
- 2.3 Максимальное напряжение разомкнутой цепи в импульсе не менее 9,0 В.
- 2.4 Электрическое сопротивление изоляции между выводами и между выводами и корпусом при измерительном напряжении не более 100В – не менее 10 кОм.
- 2.5 Устройство ручного пуска обеспечивает срабатывание не более 5 штук пиропатронов ПП7-683 (ПП-3) при их параллельном подключении.
- 2.6 Диапазон рабочих температур применения УРП-7 от минус 60° до плюс 60° при относительной влажности воздуха до 98% при температуре  $(25\pm 10)^\circ\text{C}$ .
- 2.7 Полярность: красный провод – «+», синий провод «-».

Изготовитель: предприятие ООО «НТО Пламя».

Почтовый адрес предприятия: Россия, 143966, г. Реутов Московской обл., ул. Гагарина, 35, телефон (495)528-67-02, факс (495) 307-37-50.

## 2. Комплектность

Т а б л и ц а 1 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
УРП 7.00.000	Устройство ручного пуска УРП-7	1 шт.	
<i>Документация</i>			
УРП 7.00.000 ПС	Паспорт	1 шт.	Возможно на партию
УРП 7.00.000 ИЭ	Инструкция по эксплуатации.	1 шт.	На партию
	Табличка информационная	1 шт.	

### **3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.**

3.1 Ресурс УРП-7 – одно срабатываний в течение срока службы.

3.2 Срок службы УРП-7 - 10 лет с момента приёмки ОТК.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.3 Гарантии изготовителя:

- гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента приёмки ОТК.

Указанные гарантийные сроки действительны при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

### **4 Свидетельство об упаковывании**

Устройство упаковано согласно требованиям, предусмотренными ТУ УРП 7.00.000.

### **5 Свидетельство о приемке**

Устройство ручного пуска УРП-7

Партия № \_\_\_\_\_ количество шт. \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям УРП 7.00.000 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

М П \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

### **6 Сведения об утилизации.**

6.1 УРП-7, получившие повреждения, отказавшие в действии, после случайного падения, а также по истечении срока службы подлежат уничтожению.

6.2 Уничтожение УРП-7 производится путём сжигания на специальной площадке. Нахождение людей на расстоянии ближе 2 м от места сжигания не допускается.

