



**СЪЕМНИК ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
«RUBEZH прот. R1 ИП212-45»
Артикул: SCUR1**

Паспорт

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Съемник для пожарных извещателей RUBEZH прот. R1 ИП212-45 (далее – съемник) предназначен для установки/снятия пожарных извещателей ИП 212/101-64-PR, ИП 101-29-PR, ИП212-45, ИП212-50, ИП 212-64, ИП 212-50М, ИП 212-50М2, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закрепленных на неподвижную основу.
- 1.2. Съемник является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

| Наименование | Значение |
|------------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °С | +5...+50 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 93 при +50°С |
| Масса изделия в сборе, г | 180 |
| Габаритные размеры мм | 162 x 104 |

3. Комплект поставки

Таблица 3.1

| Наименование | Количество, шт |
|-----------------------------|----------------|
| Съемник | 1 |
| Болт М6х40 | 2 |
| Гайка-барашек М6 | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |

4. Конструкция съемника

4.1. Внешний вид съемника приведен на Рис.1.



Рис.1

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня отгрузки потребителю предприятием-изготовителем.
- 5.3. Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.
- 5.4. В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалась по причине неисправности.
- 5.5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

6. Отметка о приемке

- 6.1. Съемник изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 26.30.50-001-0161590586-2024 и признан годными к эксплуатации
- 6.2. Сертификат РОСС RU.32766.04ПГС0.OC02.00646
Срок действия с 15.02.2024 по 14.02.2027.

Отметка ОТК _____

Изготовитель:
ИП Илясов Андрей Юрьевич
ИНН: 682006994134
392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино,
ул. Дорожная, дом 51в
Тел: +7(915)879 49 44
Email: zakaz@dip34.ru
<https://dip34.ru>